



Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)
Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Главный центр гигиены и эпидемиологии Федерального медико-биологического агентства»
(ФГБУЗ ГИГ и Э ФМБА России)
Орган инспекции

Юридический адрес:
123182, Москва, 1-ый Пехотный переулок, 6
Телефон, факс: 8(499)190-48-61/(499)196-6277
ОКПО 08628376, ОГРН 1037739412457
ИНН/КПП 77340552252/773401001

Утверждаю
Заместитель руководителя Органа инспекции
А.И. Петухов

№ 5751/2016

от «09» 104 2016 г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции

на основании заявления № 978/16

от 30 марта 2016 г

ООО «Фронталь»: 125367, Россия, г. Москва. Врачебный проезд, д.10, оф.1. для:

Организация-заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «Ютекс Ру»
Адрес: 601301, Российская Федерация, Владимирская обл., г. Камешково, ул.
Дорожная, д.10

Организация-изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «Ютекс Ру»
Адрес: 601301, Российская Федерация, Владимирская обл., г. Камешково, ул.
Дорожная, д.10

Наименование продукции: «Покрывание напольное поливинилхлоридное гетерогенное – линолеум ПВХ с противопожарными свойствами»

Код ТН ВЭД: 3918 10 900 0

Область применения: для обустройства полов в жилых и общественных зданиях типа А, Б, В (включая детские, образовательные и медицинские учреждения)

Продукция изготовлена в соответствии с: документацией изготовителя,
ТУ 5771-009-97450201-2015

Перечень документов, представленных на экспертизу: заявление на проведение экспертизы, устав, свидетельство о государственной регистрации

юридического лица, свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, лист записи ЕГРЮЛ о внесении изменений в сведения о юридическом лице, приказ о назначении генерального директора, протокол испытаний, ТУ 5771-009-97450201-2015

Характеристика продукции: согласно документации изготовителя

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Согласно протоколу испытаний № 2-СГТ-11-16 от 29 марта 2016 г. ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ ООО «ПОЛИМЕРТЕСТ» (Аттестат № РОСС RU.0001.21ХИ04 (дата внесения в реестр Росаккредитации 09.09.2014 г.)) типовые образцы указанной продукции были подвергнуты испытаниям на соответствие Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010г. (глава II, раздел 6) Вещества, показатели (факторы),

№	Определяемые показатели	Единица измерения	значение и допуск показателя- «не более»	НД на метод испытания	№ пробы	Результаты испытаний
1	2	3	4	5	6	7
1	Раздражающее действие на кожные покровы в рекомендуемом режиме применения	балл	0 - 4	МУ 2196-80	11СХТ/1	0
2	Острая токсичность при ингаляционном воздействии в насыщающих концентрациях по степени летучести (б. мыши)	мг/м ³	Не регламентируется	МУ 2196-80	11СХТ/1	Отсутствие клинических признаков интоксикации
3	Сенсибилизирующее действие	балл	Допускается наличие аллергенного эффекта	МУ 1.1.578-96	11СХТ/1	0
4	Формальдегид	мг/м ³	0,01	РД 52.04.186-89	11СХТ/2 11СХТ/3	< 0,01 < 0,01
5	Дибутилфталат	мг/м ³	0,10	ГОСТ ИСО 16017-1-2007	11СХТ/2 11СХТ/3	< 0,001 < 0,001
6	Диоктилфталат	мг/м ³	0,02	ГОСТ ИСО 16017-1-2007	11СХТ/2 11СХТ/3	< 0,001 < 0,001
7	Хлористый водород	мг/м ³	0,10	РД 52.04.186-89	11СХТ/2 11СХТ/3	< 0,06 < 0,06
8	Запах	балл	2	МУ 2.1.2.1829-04	238СХТ/2 238СХТ/3	0 0

По результатам проведенных испытаний продукции: «Покрытие напольное поливинилхлоридное гетерогенное – линолеум ПВХ с противопожарными свойствами» отклонений от Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 (глава II, раздел 6), не установлено.

Протокол испытаний, указанных образцов продукции отражает условия и методы испытаний, полученные данные. Испытания проведены аккредитованной и лицензированной организацией, выполнены в соответствии с требованиями действующих нормативно-методических документов, результаты зарегистрированы и оформлены надлежащим образом и приемлемы для гигиенической оценки.

Область применения: для обустройства полов в жилых и общественных зданиях типа А, Б, В (включая детские, образовательные и медицинские учреждения)

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности: в соответствии с документацией изготовителя

Информация, наносимая на этикетку: в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. решением Комиссии Таможенного союза № 299 от 28.05.2010, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция: «Покрытие напольное поливинилхлоридное гетерогенное – линолеум ПВХ с противопожарными свойствами» **соответствует (не соответствует)** Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 (глава II, раздел 6)

Настоящее экспертное заключение выдано для целей проверки соответствия продукции требованиям Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных решением Комиссии Таможенного союза № 299 от 28.05.2010

Врач по общей гигиене



В.Н. Артюшин

