

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-ВЕ.ПБ57.В.04040

### ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Ютекс Ру» (ООО «Ютекс Ру»).  
 Адрес: 601301, Россия, Владимирская область, район Камешковский, город Камешково, улица Дорожная, дом 10.  
 ОГРН: 1063336006084, Телефон +74924825006, факс +74924825012, адрес электронной почты: info.jutekstrussia@bintg.com.

№ 0020398

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Фирма «B.I.G.Floorcoverings NV».  
 Адрес: Rijksweg 442 B-8710 Wilsbeke, Бельгия.  
 Телефон +32056676611, факс +32056676897.

### ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ОС ООО «ПожСтандарт», 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 21, стр. 1, оф. 302. Телефон 8(499)730-69-81, 8(495)989-12-49; факс 8(495)641-51-90, адрес электронной почты info@pojstandart.ru. ОГРН: 1107746088548. Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ57 выдан 07.10.2015 ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО АККРЕДИТАЦИИ «РОСАККРЕДИТАЦИЯ».

### ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Покрывает напольные гетерогенные поливинилхлоридные на иглопробивной подоснове (линолеум ПВХ) в рулонах, марок: «BEAUFLOR», «IDEAL», «JUTEKS», «NOVENTIS», общей толщиной от 1,25 до 4,5 мм, поверхностной плотностью от 1150 до 2900 г/м², выпускаемые по технической документации производителя. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП): код ОК 034-2014 (ОКПД2)  
22.23.15.000

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России: 5904 90 000 9

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

#### ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ с изм. на 29.07.2017 года), глава 18, статья 80, п. 1; глава 19, статья 81, п. 1; глава 30, статья 134; глава 33, статья 149; приложение: таблицы 3, 27. Класс пожарной опасности материала КМ5. Согласно приложению на 1 листе (бланк ТР № 0017106).

### ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол сертификационных испытаний № ПИПБ0587/12-2017 от 14.12.2017 г., ИЛ ООО «ПожСтандарт», рег. № ТРПБ.RU.ИЛ137 от 23.11.2010, адрес: 142201, Россия, Московская область, город Серпухов, улица Пролетарская, дом 78; 142211, Россия, Московская область, город Серпухов, улица Оборонная, дом 2.

### ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сертификат соответствия системы менеджмента качества изготовителя требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015), № РОСС ВЕ.ОС05.СМК.00481 от 06.09.2017 г. до 06.09.2020 г., выдан ОС ООО «ПОЖСЕРТ», рег. № СДС-СМ.RU.3791.ОС05.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 15.12.2017 по 14.12.2020

Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

  
подпись

Т.В. Харгатаева  
инициалы, фамилия

Н.Э. Иванова  
инициалы, фамилия



**ПРИЛОЖЕНИЕ**

**К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-ВЕ.ЛБ57.В.04040**  
(обязательная сертификация)

№ **0017106**

**Сведения о национальных стандартах (свода правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента**

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование, национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30402-96, п. 9.	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость.	Группа воспламеняемости – В3 легковоспламеняемые по ФЗ 123 ст. 13.
ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84), п. 4.18.	Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения (с Изменением N 1).	Группа дымообразующей способности – Д3 с высокой дымообразующей способностью по ФЗ 123 ст. 13.
ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84), п. 4.20.	Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения (с Изменением N 1).	Группа токсичности продуктов горения – Т4 чрезвычайно опасные по ФЗ 123 ст. 13.
ГОСТ Р 51032-97, п. 9.	Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени.	Группа по скорости распространения пламени по поверхности – Р114 сильнораспространяющие по ФЗ 123 ст. 13.



Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

*(Handwritten signature)*  
ПОДПИСЬ

Т.В. Харгатаева  
ИННОВАЦИОННАЯ ФИРМА

Н.Э. Иванова  
ИННОВАЦИОННАЯ ФИРМА