

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-ВЕ.ПБ57.В.04039

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Ютекс Ру» (ООО «Ютекс Ру»).
 Адрес: 601301, Россия, Владимирская область, район Камешковский, город Камешково, улица Дорожная, дом 10.
 ОГРН: 1063336006084. Телефон +74924825006, факс +74924825012, адрес электронной почты: info.jutekrussia@bimtg.com.

№ 0020397

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Фирма «B.I.G.Floorcoverings NV»
 Адрес: Rijksweg 442 B-8710 Wilsbeke, Бельгия.
 Телефон +32056676611, факс +32056676897.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ОС ООО «ПожСтандарт». 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 21, стр. 1, оф. 302. Телефон 8(499)730-69-81, 8(495)989-12-49; факс 8(495)641-51-90, адрес электронной почты info@pojstandart.ru. ОГРН: 1107746088548. Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ57 выдан 07.10.2015 ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО АККРЕДИТАЦИИ «РОСАККРЕДИТАЦИЯ».

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Покрывается напольные гетерогенные из поливинилхлорида на вспененной основе (линолеум ПВХ) в рулонах, марок: «BEAUFLOR», «IDEAL», «JUTEKS», «NOVENTIS», общей толщиной от 1,25 до 4,5 мм, поверхностной плотностью от 1150 до 2900 г/м², выпускаемые по технической документации производителя. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП): код ОК 034-2014 (ОКПД2)
 22.23.15.000

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России: 3918 10 100 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ с изм. на 29.07.2017 года), глава 18, статья 80, п. 1; глава 19, статья 81, п. 1; глава 30, статья 134; глава 33, статья 149; приложение: таблицы 3, 27. Класс пожарной опасности материала КМ5. Согласно приложению на 1 листе (бланк ТР № 0017105).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол сертификационных испытаний № ПИПБ0586/12-2017 от 14.12.2017 г., ИЛ ООО «ПожСтандарт», рег. № ТРПБ.RU.ИН37 от 23.11.2010, адрес: 142201, Россия, Московская область, город Серпухов, улица Пролетарская, дом 78; 142211, Россия, Московская область, город Серпухов, улица Оборонная, дом 2.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сертификат соответствия системы менеджмента качества изготовителя требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015), № РОСС ВЕ.ОС05.СМК.00481 от 06.09.2017 г. до 06.09.2020 г., выдан ОС ООО «ПОЖСЕРТ», рег. № СДС-СМ.RU.3791.ОС05.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 15.12.2017 по 14.12.2020

Руководитель (заместитель руководителя)
 органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

Т.В. Харгатаева
 инициалы, фамилия

Н.Э. Иванова
 инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-ВЕ.ПБ57.В.04039

(обязательная сертификация)

№ 0017105

Сведения о национальных стандартах (свода правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование, национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30402-96, п. 9.	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость.	Группа воспламеняемости – В3 (легковоспламеняемые) по ФЗ 123 ст. 13.
ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84), п. 4.18.	Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения (с Изменением N 1).	Группа дымообразующей способности – Д3 (с высокой дымообразующей способностью) по ФЗ 123 ст. 13.
ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84), п. 4.20.	Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения (с Изменением N 1).	Группа токсичности продуктов горения – Т4 (чрезвычайно опасные) по ФЗ 123 ст. 13.
ГОСТ Р 51032-97, п. 9.	Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени.	Группа по скорости распространения пламени по поверхности – РП4 (сильнораспространяющие) по ФЗ 123 ст. 13.



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

(Handwritten signature)
ПОДПИСЬ

Т.В. Харгатаева

Инициалы, фамилия

Н.Э. Иванова

Инициалы, фамилия