

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

№ RU C-BE.ПБ68.B.00949/22



ЗАЯВИТЕЛЬ

«Associated Weavers Europe NV».

Место нахождения: Бельгия, Industriepark Klein Frankrijk, Weverijstraat 1, 9600 Ronse, België.

Телефон: + 3255230211, адрес электронной почты: info@awe.be.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

«Associated Weavers Europe NV».

Место нахождения: Бельгия, Industriepark Klein Frankrijk, Weverijstraat 1, 9600 Ronse, België.

Телефон: + 3255230211, адрес электронной почты: info@awe.be.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания", место нахождения 121596, г. Москва, ул. Горбунова, д. 12, к. 2, стр. 14, этаж 2, помещ. I, комната 4 (14208), ОГРН 1117746604502, ИНН 7714846955, адрес места осуществления деятельности 115054, РОССИЯ, Москва г, Дубининская ул, д. 33, корп. Б этаж 2, кабинет 228 (3), уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.11ПБ68 от 14.04.2015, телефон +74954813340, адрес электронной почты info@pskrpb.ru.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Покрyтия ковровые напольные тафтинговые, в плитках, марки «AW», коллекций: MAMBO TILE, MANTRA TILE, MARVEL TILE, MATRIX TILE, MAXIMA TILE, MEDUSA TILE, MACRO TILE, MECCANO TILE, METRO TILE, MINERVA TILE, MARATHON TILE, MUSTANG TILE, MIRAGE TILE, MODULE TILE, MODUS TILE, MOLECULE TILE, MOTION TILE, MINERAL TILE, в составе нити из 100% нейлона, на битумной подложке (Bitumen) и акустической подложке (Sono+), высотой ворса от 2,0 мм до 4,0 мм, общей толщиной от 5,0 мм до 9,1 мм, общей поверхностной плотностью от 3606 до 4637 г/м². Серийный выпуск.

код ОКПД 2 13.93.12

код ТН ВЭД ЕАЭС 5703 20 920

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола сертификационных испытаний № ППБ-644/04-2022 от 28.04.2022 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания", (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН90). Сертификата системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 № RA.RU.13НА35.00541 от 26.10.2021 года. Схема сертификации 5с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Класс пожарной опасности строительных материалов: КМ2, согласно приложению №1 на 1 листе. Хранение готовых изделий должно осуществляться на специально оборудованных складах, защищенных от воздействия загрязнений и агрессивных сред. Гарантийный срок – 1 год с момента отгрузки.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 11.05.2022 по 10.05.2025



Руководитель
(заместитель руководителя) органа по
сертификации

М.П.

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

(подпись)

(подпись)

Грецкий Николай Михайлович
(фамилия, имя, отчество)

Лобаков Даниил Александрович
(фамилия, имя, отчество)

*Сертификат соответствия действителен только при наличии сведений в Едином Реестре ФСА.
Ссылка на реестр: <https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3091318/baseInfo>

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ RU C-VE.ПБ68.В.00949/22

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

На стандарты и иные документы, примененные при сертификации

Обозначение стандарта (стандартов)	Наименование стандарта (стандартов)	Подтверждаемые требования национального стандарта (стандартов)
ГОСТ Р 51032-94	Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени	п. 5.1 - Нераспространяющие (РП1)
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость	п.5.1- Умеренновоспламеняемые (В2)
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	п. 2.14.2- С умеренной дымообразующей способностью (Д2)
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	п. 2.16.2- Умеренноопасные по токсичности продуктов горения (Т2)



Руководитель
(заместитель руководителя) органа по
сертификации
Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)



(подпись)



(подпись)

Грецкий Николай Михайлович
(фамилия, имя, отчество)

Лобаков Даниил Александрович
(фамилия, имя, отчество)

*Сертификат соответствия действителен только при наличии сведений в Едином Реестре ФСА.
Ссылка на реестр: <https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3091318/baseInfo>