

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ RU C-RU.AЮ64.B.00430/20

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0016957

Акционерное общество по производству напольных покрытий «ТАРКЕТТ». Место нахождения и место осуществления деятельности: 446300, Россия, Самарская область, г. Отрадный, Промзона Промышленная зона – 1, дом 1. ОГРН: 1026303207226. Телефон: +7(84661)3-50-70. Адрес электронной почты: tarketao@tarkett.com.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Акционерное общество по производству напольных покрытий «ТАРКЕТТ». Место нахождения и место осуществления деятельности: 446300, Россия, Самарская область, г. Отрадный, Промзона Промышленная зона – 1, дом 1. Телефон: +7(84661)3-50-70. Адрес электронной почты: tarketao@tarkett.com.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

продукции и услуг «Полисерт» АНО по сертификации «Электросерт». Место нахождения: 129226, Россия, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12А. Место осуществления деятельности: 129110, Россия, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 65, стр.1; 129110, Россия, г. Москва, ул. Щепкина, д. 47, стр. 1. ОГРН: 1037739013355. Телефон: +7 (495) 995-10-26. Адрес электронной почты: info@certif.ru. Аттестат аккредитации № RA.RU.10AЮ64 от 21.07.2015

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Покрытие напольное поливинилхлоридное гомогенное для пассажирского состава - ПВХ линолеум «DEPOT», толщиной от 1,85 мм до 2,15 мм, типов: HORIZON DEPOT (ГОРИЗОНТ ДЕПО), PRIMO PLUS DEPOT (ПРИМО ПЛЮС ДЕПО), изготовленные в соответствии с ТУ 5771-023-54031669-2009 с изм. 1-2. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

код ОК 034 (ОКПД 2): 22.23.15.000

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России: 3918109000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г.). Группа воспламеняемости – В2 по ГОСТ 30402-96, дымообразующая способность – Д2 по ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18 для типа HORIZON DEPOT (ГОРИЗОНТ ДЕПО), дымообразующая способность – Д3 по ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18 для типа PRIMO PLUS DEPOT (ПРИМО ПЛЮС ДЕПО), группа по токсичности продуктов горения – Т2 по ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20, группа по распространению пламени - РП1 по ГОСТ Р 51032-97.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы испытаний: № 2/М0173, № 2/М0174 от 23.06.2020 Испытательный центр «Полиест» АНО по сертификации «Электросерт», RA.RU.21AД12 от 21.08.2015. Акт о результатах анализа состояния производства № 9042/АО от 14.05.2020. ОС «Полисерт» АНО по сертификации «Электросерт», RA.RU.10AЮ64 от 21.07.2015. Схема сертификации 4с.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 25.06.2020

по 24.06.2025

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

подпись

подпись

И.И. Далбинш

инициалы, фамилия

А.В. Марутаев

инициалы, фамилия